

Warszawa, dnia 2025-10-14  
MZA/ND/113 / 1045 /25

**Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia**

*dotyczy: postępowania nr 113/NN/LB/25 na budowę sieci hydrantowej na terenie "Włościańska" przy ulicy Włościańskiej 52 w Warszawie*

**W związku z wpłynięciem zapytania do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z Rozdziałem 7 pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:**

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający posiada operat ppoż. budynków lub instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla tego zakładu? Jeżeli tak, to prosimy udostępnić

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu, ale ze względu na charakter opracowania dokumentacja ta nie będzie udostępniana publicznie na tym etapie postępowania.

**Pytanie nr 2:**

Czy są warunki MPWiK na zakres sieci hydrantowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada odrębnych warunków na zakres sieci hydrantowej. Załączamy warunki, realizowanego obecnie przez Zamawiającego przyłącza (na podstawie odrębnej procedury). Jest to instalacja wewnątrzzakładowa.

**Pytanie nr 3:**

Czy w związku z realizacją robót zaplanowanych przetargiem, jeżeli nie będzie zapewniony wydatek wody przez MPWiK to potrzebne będą zbiorniki wody ppoż. (najlepiej podziemne) z punktem czerpania wody. Czy dopuszczają takie rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

Powyższe nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 4:**

Czy posiadają Państwo protokół wydajności z istniejącej instalacji hydrantowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada protokoły badań wydajności wykonywane przy starym przyłączy, w związku z czym nie załączamy ich jako niemiarodajne.


**Pytanie nr 5:**

Czy zakres objęty przetargiem jest następstwem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej?

**Odpowiedź:**

Zakres objęty przetargiem nie jest następstwem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

CZŁONEK ZARZĄDU



Kamil Królak

PREZES ZARZĄDU



Jan Kuźmiński